



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

W NAKLE NAD NOTECIĄ

89-100 Nakło nad Notecią ul. Mickiewicza 11

tel.fax.(52) 386 00 03, (52) 386 00 04

e-mail: psse.naklo@pis.gov.pl

www.psse.naklo.pl



N.HK 5211-32-1/20

Nakło nad Notecią 21.07.2020r.

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu w Smoguleckiej Wsi gm. Kcynia**

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz. 59 z późn. zm.), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz. 1437 z późn. zm.) oraz §21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań wody nr jak niżej, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, z wodociągu w Smoguleckiej Wsi gm. Kcynia, należącego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Spółka z o.o. ul. Nakielska 9, 89-240 Kcynia

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	SB/65957/07/2020	30.06.2020r.	Smogulecka Wieś - kran w hydroforni (woda uzdatniona)

dokonał oceny pobranej próbki wody i na podstawie uzyskanego wyniku

STWIERDZA :

Warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Smoguleckiej Wsi gm. Kcynia, należącego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Spółka z o.o. ul. Nakielska 9, 89-240 Kcynia.

UZASADNIENIE

W ramach kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, pobrano próbkę wody z wodociągu w Smoguleckiej Wsi gm. Kcynia, należącego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Spółka z o.o. ul. Nakielska 9, 89-240 Kcynia.

Wykonano badanie próbek wody w zakresie fizykochemicznym i mikrobiologicznym.

Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, wyszczególnionym w w/w sprawozdaniu z badań **nie odpowiada** wymaganiom sanitarnym określonym w części C załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), z uwagi na zwiększoną zawartość manganu (oznaczona wartość: 61,7µg/l, dopuszczalna wartość 50µg/l).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią na podstawie uzyskanego wyniku badań, po rozważeniu poziomu, rodzaju przekroczonego parametru i jego stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi, stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Smoguleckiej Wsi gm. Kcynia, przez okres 30 dni od daty wydania oceny jakości wody.

Wodę można spożywać bez ograniczeń, jednakże przekroczenie w/w parametru może powodować pogorszenie jej właściwości organoleptycznych (smaku, zapachu oraz mętności).

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Nakle nad Notecią
Kierownik Sekcji Nadzoru
nad Obiektami Komunalnymi

Piotr Nyderek

Otrzymuje:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Spółka z o.o.
ul. Nakielska 9, 89-240 Kcynia

Do wiadomości:

- ①. Burmistrz Kcyni
ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia
2. a/a

strona 2/stron 2