




PAŃSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W NAKLE NAD NOTECIĄ



Znak sprawy: NHŚ.9051.1.37.2023

Nakło nad Notecią, dn. 01.02.2023r

Egz. nr.....3.....

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
za III, IV kwartał 2022 r. z wodociągu w Słupowej gm. Kcynia**

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 195 z późn.zm.), art. 12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 2028 z późn. zm.) oraz §21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody nr jak niżej, pobranej w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe z wodociągu w Słupowej gm. Kcynia, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	284984/22/POZ	22.06.2022r.	SUW Słupowa
2.	4927/Wo/2022	09.08.2022r.	SUW Słupowa
3.	4920/Wo/2022	09.08.2022r.	SUW Słupowa
4.	4858/Wo/2022	09.08.2022r.	SUW Słupowa
5.	L.9051.2.147.2.22/LF	12.10.2022r.	Sieć: Dobieszewko 16
5.	L.9051.2.147.2.2022/LM	12.10.2022r.	Sieć: Dobieszewko 16
6.	7390/Wo/2022	15.11.2022r.	SUW Słupowa
7.	7433/Wo/2022	15.11.2022r.	SUW Słupowa

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników

**STWIERDZA :**

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Słupowej gm. Kcynia, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin.

**UZASADNIENIE**

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej jakości wody prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, pobrano próbki wody z wodociągu w Słupowej gm. Kcynia, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin.

Wykonano badania próbek wody w zakresie mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym.

Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, wyszczególnionym w w/w sprawozdaniach z badań odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Wyk. w 3 egz.

Otrzymują:

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.  
ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin - egz. nr 1

2. a/a - egz. nr 2

Do wiadomości:

3. Burmistrz Kcyni, ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia – egz. nr

Z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Nakle nad Notecią  
Kierownik Sekcji  
Higieny Środowiska  
Piotr Wyderk

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W NAKLE NAD NOTECIĄ  
89-100 Nakło nad Notecią ul. Mickiewicza 11  
e-mail: sekretariat.psse.naklo@sanepid.gov.pl ;  
www.gov.pl/web/psse-naklo