



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NAKLE NAD NOTECIĄ**

89-100 Nakło nad Notecią ul. Mickiewicza 11

tel.fax.(52) 386 00 03, (52) 386 00 04

e-mail: psse.naklo@pis.gov.pl

www.psse.naklo.pl

29.09.2017
29.09.2017

N.HK 5210-150/17

Nakło nad Notecią, 11.09.2017 r.

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu w Dziewierzewie gm. Kcynia
za miesiące od maja do sierpnia 2017 r.**

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1261), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 328) oraz §14 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych, zawartych w sprawozdaniach z badań wody nr. jak niżej, pobranej w ramach monitoringu kontrolnego oraz kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, z wodociągu w Dziewierzewie gm. Kcynia, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	531/05/2017/M/1	11.05.2017 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
2.	531/05/2017/F/1	11.05.2017 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
3.	LHK 6010-102/17	23.05.2017 r.	Górki Zagajne 23/2, kran metalowy na zewnątrz budynku
4.	LHK 6010-101/17	23.05.2017 r.	Miastowice 49, kran metalowy w studziencie
5.	LHK 6010-100/17	23.05.2017 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
6.	3893/Wo/2017	13.06.2017 r.	Miastowice 49, kran metalowy w studziencie
7.	SB/68239/07/2017	13.07.2017 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
8.	SB/68238/07/2017	13.07.2017 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
9.	976/08/2017/F/4	09.08.2017 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
10.	976/08/2017/M/4	09.08.2017 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
11.	5808/Wo/2017	22.08.2017 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników

STWIERDZA :

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Dziewierzewie gm. Kcynia, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie


UZASADNIENIE

W ramach sprawowanego bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody, pobrano próbki wody z punktów monitoringowych wodociągu w Dziewierzewie gm. Kcynia, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie.

Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym.

Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, wyszczególnionym w sprawozdaniu z badań nr L.HK 6010-101/17 z dnia 24.05.2017 r z punktu monitoringowego - Miastowice 49, kran metalowy w studzience nie odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku Nr 3B do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989), z uwagi na zwiększoną mętność (oznaczona wartość 2,8 NTU, dopuszczalna wartość 1 NTU). Pozostałe próbki wody pobrane w punktach monitoringowych, odpowiadały wymaganiom sanitarnym, określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).

W związku z pozytywnym wynikiem badania wody, pobranej do badania w dniu 13.06.2017r w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe (sprawozdanie z badań 3893/Wo/2017 z dnia 16.06.2017r) z punktu monitoringowego – Miastowice 49, kran metalowy w studzience, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią , na podstawie uzyskanych wyników badań, stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Dziewierzewie gm. Kcynia

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Nakle nad Notecią
Kierownik Sekcji Nadzoru
nad Obiektami Komunalnymi

Piotr Nyderek

Otrzymują:

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie, ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin
2. Burmistrz Kcyni ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia
3. a/a