



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NAKLE NAD NOTECIĄ
89-100 Nakło nad Notecią ul. Mickiewicza 11
tel.fax.(52) 386 00 03, (52) 386 00 04
e-mail: psse.naklo@pis.gov.pl
www.psse.naklo.pl**

N.HK 5211-38-1/19

Nakło nad Notecią 12.07.2019r.

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu w Słupowej, gm. Kcynia**

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz. 59), art. 12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz. 1152) oraz §21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody nr jak niżej, pobranej w ramach monitoringu kontrolnego, prowadzonego przez przedsiębiorstwo wodociągowe, z wodociągu w Słupowej, gm. Kcynia, należącego Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	LHK 6010 – 160/19	09.07.2019r.	Stacja Uzdatniania Wody w Słupowej – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
2.	LHK 6010 – 161/19	09.07.2019r.	Nowa Wieś Notecka 12, kran metalowy w kuchni
3.	LHK 6010 – 162/19	09.07.2019r.	Dobieszewko 16, kran metalowy w kuchni

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników


STWIERDZA :

Brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Słupowej, gm. Kcynia, należącego Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin.

UZASADNIENIE

W ramach sprawowanego bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody, pobrano próbki wody z wodociągu w Słupowej, gm. Kcynia, należącego Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin. Wykonano badania próbek wody w zakresie mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym. Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, wyszczególnionym w w/w sprawozdaniach z badań Nr LHK 6010 – 160/19 z dnia 09.07.2019r. (punkt poboru: Stacja Uzdatniania Wody w Słupowej – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW) **nie odpowiada** wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), z uwagi na obecność bakterii grupy coli – oznaczona wartość 4jtk/100ml, dopuszczalna wartość 0jtk/100ml. Woda pobrana w punkcie poboru w Nowej

Wsi Noteckiej 12, kran metalowy w kuchni (sprawozdanie z badań Nr LHK 6010 – 161/19 z dnia 09.07.2019r.) **nie odpowiada** wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), z uwagi na obecność bakterii grupy coli – oznaczona wartość 1jtk/100ml, dopuszczalna wartość 0jtk/100ml. Woda pobrana w punkcie poboru Dobieszewko 16, kran metalowy w kuchni (sprawozdanie z badań Nr LHK 6010 – 162/19 z dnia 09.07.2019r.) **nie odpowiada** wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), z uwagi na obecność bakterii grupy coli – oznaczona wartość 2jtk/100ml, dopuszczalna wartość 0jtk/100ml.

Kierownik Oddziału Zapobiegawczego
i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego oraz
Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

mgr Hanna Szumanowicz

Otrzymuje:

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin

Do wiadomości:

1. Burmistrz Kcyni ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia

2. a/a