

**Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  
Spółka z o.o. z siedzibą w Szubinie**

NIP: 562-000-41-99 89-200 Szubin ul. Powstańców Wlkp. 76  
KRS: 0000004791 <http://www.kpwik.com.pl>  
Kapitał zakładowy: 40 184 000 zł tel. 52 391-03-60 tel./fax. 52 391-03-68  
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

---

Szubin, dnia 15.07.2019 r.

L.dz. DT/ 360 /2019

**Państwowy Powiatowy Inspektor  
Sanitarny w Nakle nad Notecią**  
Al. Mickiewicza 11  
89-100 Nakło n. Notecią

Dotyczy: N.HK 5211-38-1/19

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.07.2019 r. (wpływ 15.07.2019 r.) dotyczące przekroczenia mikrobiologicznego na ujęciu wody w Słupowej – obecność bakterii z grupy coli w ilości 4 jtk/100 ml, Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szubinie informuje, że w dniu 11.07.2019 r. natychmiast uruchomiło chlorowanie ujęcia wody w Słupowej. Dnia 12.07.2019 r. pobrano ponownie próbki wody uzdatnionej z ujęcia wody. W załączeniu przesyłamy sprawozdanie z badań 4196/Wo/2019.

Do wiadomości:

1. Burmistrz Kcyni ul. Rynek 23,  
89-240 Kcynia

JK

**Prezes Zarządu**  
*Krzysztof Badura*