



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W NAKLE NAD NOTECIĄ**

**89-100 Nakło nad Notecią ul. Mickiewicza 11**

tel.fax.(52) 386 00 03, (52) 386 00 04

e-mail: psse.naklo@pis.gov.pl

www.psse.naklo.pl



N.HK 5211-37-1a/19

Nakło nad Notecią 25.07.2019r.

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
z wodociągu w Żurawi gm. Kcynia**

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz. 59), art. 12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2018r, poz. 1152) oraz §21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań wody nr jak niżej, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, z wodociągu w Żurawi gm. Kcynia, należącego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Sp. z o.o. ul. Nakielska 9, 89-240 Kcynia

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	1004/575/2019	02.07.2019r.	stacja uzdatniania wody w Żurawi - woda uzdatniona, kran metalowy w SUW

dokonał oceny pobranej próbki wody i na podstawie uzyskanego wyniku

**STWIERDZA :**

**Przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Żurawi gm. Kcynia,** należącego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Sp. z o.o. ul. Nakielska 9, 89-240 Kcynia.

**UZASADNIENIE**

W ramach kontroli wewnętrznej jakości wody prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, pobrano próbkę wody z wodociągu w Żurawi gm. Kcynia, należącego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Sp. z o.o. ul. Nakielska 9, 89-240 Kcynia.

Wykonano badanie próbki wody w zakresie mikrobiologicznym.

Badanie wykazało, że woda w pobrana w punkcie monitoringowym w stacji uzdatniania wody w Żurawi (kran metalowy w SUW) odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).

Z up. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią  
Kierownik Sekcji Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi  
*Piotr Wyderk*

Otrzymuje:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Sp. z o.o.  
ul. Nakielska 9, 89-240 Kcynia

Do wiadomości:

1. Burmistrz Kcyni ul. Rynek 23,  
89-240 Kcynia

2. a/a

F-PSSE-NA/N/96 z dnia 18.02.2009r