



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NAKLE NAD NOTECIĄ

89-100 Nakło nad Notecią ul. Mickiewicza 11
tel.fax.(52) 386 00 03, (52) 386 00 04
e-mail: psse.naklo@pis.gov.pl
www.psse.naklo.pl



N.HK 5211-1-19
2019-09-09
7.10.08
Kamela
Robak

Nakło nad Notecią 02.09.2019r.

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu w Smoguleckiej Wsi gm. Kcynia**

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz. 59), art. 12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz. 1437) oraz §21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody nr jak niżej, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, z wodociągu w Smoguleckiej Wsi gm. Kcynia, należącego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Sp. z o.o. ul. Nakielska 9, 89-240 Kcynia

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	LHK 6011-96/19	26.08.2019r.	Paulina 17 - kran metalowy na zewnątrz budynku
2.	LHK 6011-95/19	26.08.2019r.	Przychodnia w Kowalewku - kran metalowy w toalecie na paterze

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników

STWIERDZA :

Warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Smoguleckiej Wsi gm. Kcynia, należącego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Sp. z o.o. ul. Nakielska 9, 89-240 Kcynia.

UZASADNIENIE

W ramach kontroli wewnętrznej jakości wody prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, pobrano próbki wody z wodociągu w Smoguleckiej Wsi gm. Kcynia, należącego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Sp. z o.o. ul. Nakielska 9, 89-240 Kcynia.

Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym.

Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, wyszczególnionym w sprawozdaniu z badań Nr LHK 6011-96/19 z dnia 29.08.2019r., pobrana w punkcie monitoringowym w Paulinie 17 (kran metalowy na zewnątrz budynku) **nie odpowiada** wymaganiom sanitarnym określonym tabeli Nr 1 części C załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), z uwagi na wysoką ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C (oznaczona wartość >300jtk/1ml, dopuszczalna wartość: bez nieprawidłowych zmian). Biorąc pod uwagę fakt, że w badaniach wody pochodzącej z w/w wodociągu, przeprowadzanych w 2019r. parametr ten kształtował się średnio na poziomie 24jtk/1ml, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią uznał, że uzyskany wynik nosi znamiona nieprawidłowej zmiany.

strona 1/stron 2

Woda pobrana w punkcie monitoringowym w Przychodni w Kowalewku - kran metalowy w toalecie na parterze (sprawozdanie z badań Nr LHK 6011-95/19 z dnia 29.08.2019r.), spełnia wymagania sanitarne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią na podstawie uzyskanych wyników badań, po rozważeniu poziomu, rodzaju przekroczonego parametru i stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi stwierdza **warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi** z wodociągu w Smoguleckiej Wsi gm. Kcynia, należącego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Sp. z o.o. ul. Nakielska 9, 89-240 Kcynia

Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Nakle nad Notecią
dr Hana Świątowska

Otrzymuje:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Sp. z o.o.
ul. Nakielska 9, 89-240 Kcynia

Do wiadomości:

- ①. Burmistrz Kcyni
ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia
2. a/a