



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

W NAKLE NAD NOTECIĄ

89-100 Nakle nad Notecią ul. Mickiewicza 11

tel./fax: 52) 386 00 03, (52) 386 00 04

e-mail: psse.naklo@gis.gov.pl

www.psse.naklo.pl



NHK 5211-32-1/19

Nakle nad Notecią

03.10.2019r.

*RP. 100/19
08.10.2019
P. M. Klemming
14.10.2019
Fadels*

Decyzja Nr 506/19

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 59), §3 ust.3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią,

po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań laboratoryjnych wody Nr LHK 6011-96/19 z dnia 29.08.2019r. pobranej w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe z wodociągu w Smoguleckiej Wsi gm. Kcynia (punkt monitoringowy: Paulina 17, kran metalowy na zewnątrz budynku) należącego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Nakielska 9, 89-240 Kcynia, oraz z zebrany w sprawie materiałem dowodowym

**nakazuje Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Nakielska 9, 89-240 Kcynia:**

1. Doprowadzić skład wody do obowiązujących norm sanitarnych.
2. W okresie obowiązywania decyzji zwiększyć częstotliwość badań wody, prowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej, zwłaszcza w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C, z wodociągu w Smoguleckiej Wsi oraz przedstawiać ich wyniki Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Nakle nad Notecią.
3. Przedstawić wynik badania wody potwierdzający jej właściwą jakość

Obowiązki wymienione w pkt. 1 oraz 3 decyzji należy wykonać w terminie do dnia 30.11.2019r.

pkt 2 decyzji – na bieżąco.

UZASADNIENIE

Przeprowadzone badanie próbek wody w Oddziale Laboratoryjnym Badania Środowiska Komunalnego Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Nakle nad Notecią, pobranej w dniu 26.08.2019r. w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe z wodociągu w Smoguleckiej Wsi gm. Kcynia, należącego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Nakielska 9, 89-240 Kcynia (Nr sprawozdania z badań LHK 6011-96/19 z dnia 29.08.2019r.) z punktu monitoringowego w Paulinie 17 (kran metalowy na zewnątrz budynku) wykazało, że jakość wody odbiega od wymagań sanitarnych, określonych w tabeli nr 2 części C załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), z uwagi na wysoką ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C (oznaczona wartość - >300jtk/1ml, dopuszczalna wartość – bez nieprawidłowych zmian). Biorąc pod uwagę fakt, że w badaniach wody pochodzącej z w/w wodociągu, przeprowadzonych w 2019r. parametr ten kształtował się średnio na

poziomie 24jtk/1ml, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią uznał, że uzyskany wynik nosi znamiona nieprawidłowej zmiany.

Stwierdzona nieprawidłowość narusza §3 ust.1 i 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).

Wzrost liczby mikroorganizmów heterotroficznych w systemach dystrybucyjnych może wskazywać na pogorszenie stanu czystości systemu, możliwość stagnacji wody oraz potencjalny rozwój biofilmu. Mikroorganizmy te generalnie nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzi, jednak niektóre z nich mogą być patogenami oportunistycznymi. Mianem tym określa się mikroorganizmy, które nie stanowią zagrożenia dla osób zdrowych, mogą natomiast stawać się przyczyną zachorowań w szczególnych warunkach, u osób z upośledzeniem odporności różnego pochodzenia, osób przebywających w szpitalach na oddziałach intensywnej opieki czy salach pooperacyjnych.

Biorąc pod uwagę potencjalne ryzyko zdrowotne, związane ze spożyciem wody o składzie wynikającym z przeprowadzonych badań laboratoryjnych, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia.

Strona nie ustosunkowała się co do zakresu i terminu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią z urzędu ustalił termin wykonania obowiązków zawartych w pkt. 1 i 3 niniejszej decyzji.

Aby wpłynąć na poprawę jakości wody, konieczne stało się wydanie nakazu zmierzającego do usunięcia stwierdzonej nieprawidłowości. W tej sytuacji postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, ul. Kajewska 4. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

W przypadku niewykonania obowiązków wynikających z decyzji w ustalonym terminie zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne, co spowoduje dodatkowe obciążenie kosztami egzekucji.

Stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania wnosi się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią. Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Nakle nad Notecią oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna oraz podlega wykonaniu.



Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Nakle nad Notecią
Kierownik Sekcji Nadzoru
nad Obiektami Komunalnymi

Piotr Nyderek

Otrzymuje jako strona zobowiązana do wykonania :

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Nakielska 9, 89-240 Kcynia

Do wiadomości:

1. Burmistrz Kcyni ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia

2. a/a