



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

W NAKLE NAD NOTECIĄ

89-100 Nakło nad Notecią ul. Mickiewicza 11

tel. fax. (52) 386 00 03, (52) 386 00 04

e-mail: psse.naklo@pis.gov.pl

www.psse.naklo.pl

WPLYNEŁO
KANCELARIA OGÓLNA
URZĘDU MIEJSKIEGO W KCYNIA

w tryb. 2019 -10- 15

L. cz. 5652/DK. zał.

NHK 5211-52-2/19

Nakło nad Notecią 09.10.2019r.

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu w Smoguleckiej Wsi gm. Kcynia**

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz. 59), art. 12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz. 1437) oraz §21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody nr jak niżej, pobranej w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego, z wodociągu w Smoguleckiej Wsi gm. Kcynia, należącego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Sp. z o.o. ul. Nakielska 9, 89-240 Kcynia

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	LHK 6010-217/19	24.09.2019r.	SUW Smogulecka Wieś - kran metalowy w SUW (woda uzdatniona)
2.	L.9051.2.875.2.19/LHŻ	24.09.2019r.	Ludwikowo 34 - kran metalowy w kuchni

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników

STWIERDZA :

Warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Smoguleckiej Wsi gm. Kcynia, należącego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Sp. z o.o. ul. Nakielska 9, 89-240 Kcynia.

UZASADNIENIE

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego, pobrano próbki wody z wodociągu w Smoguleckiej Wsi gm. Kcynia, należącego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Sp. z o.o. ul. Nakielska 9, 89-240 Kcynia.

Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym.

Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, wyszczególnionym w sprawozdaniu z badań Nr L.9051.2.875.2.19/LHŻ z dnia 04.10.2019r., pobrana w punkcie monitoringowym w Ludwikowie 34 (kran metalowy w kuchni) nie odpowiada wymaganiam sanitarnym określonym tabeli Nr 2 części C załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), z uwagi na ponadnormatywną zawartość manganu (oznaczona wartość: 56,9µg/l, dopuszczalna wartość: 50µg/l).

strona 1/stron 2

Woda pobrana w punkcie monitoringowym w SUW w Smoguleckiej Wsi - kran metalowy w SUW, woda uzdatniona (sprawozdanie z badań Nr LHK 6010-217/19 z dnia 27.09.2019r.), spełnia wymagania sanitarne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią na podstawie uzyskanych wyników badań, po rozważeniu poziomu, rodzaju przekroczonego parametru i stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi stwierdza **warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi** z wodociągu w Smoguleckiej Wsi gm. Kcynia, należącego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Sp. z o.o. ul. Nakielska 9, 89-240 Kcynia

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Nakle nad Notecią
Kierownik Sekcji Nadzoru
nad Obiektami Komunalnymi

Piotr Nyderek
Piotr Nyderek

Otrzymuje:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Sp. z o.o.
ul. Nakielska 9, 89-240 Kcynia

Do wiadomości:

1. Burmistrz Kcyni
ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia
2. a/a