



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W NAKLE NAD NOTECIĄ

89-100 Nakło nad Notecią ul. Mickiewicza 11

tel.fax.(52) 386 00 03, (52) 386 00 04

e-mail: psse.naklo@pis.gov.pl

www.psse.naklo.pl



N.HK 5211-40-1/19

Nakło nad Notecią 28.11.2019r.

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
z wodociągu w Łankowicach gm. Kcynia**

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz. 59), art. 12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2019r, poz. 1437) oraz §21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań wody nr jak niżej, pobranej w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody, z wodociągu w Łankowicach gm. Kcynia, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Powst. Włkp. 76, 89-200 Szubin

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	L.9051.2.1115.5.19/LHŻ	18.11.2019r.	Dębogóra 19 - kran metalowy w magazynie mleka

dokonał oceny pobranej próbki wody i na podstawie uzyskanego wyniku

**STWIERDZA :**

**Warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Łankowicach gm. Kcynia,** należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Powst. Włkp. 76, 89-200 Szubin.

**UZASADNIENIE**

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody, pobrano próbkę wody z wodociągu w Łankowicach gm. Kcynia, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Powst. Włkp. 76, 89-200 Szubin

Wykonano badanie próbek wody w zakresie fizykochemicznym.

Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, wyszczególnionym w w/w sprawozdaniu z badań **nie odpowiada** wymaganiom sanitarnym określonym tabeli Nr 2 części C załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), z uwagi na zwiększoną zawartość manganu (oznaczona wartość 73,5µg/l, dopuszczalna wartość 50µg/l).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią na podstawie uzyskanego wyniku badań, po rozważeniu poziomu, rodzaju przekroczonego parametru i stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi stwierdza **warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi** z wodociągu w Łankowicach gm. Kcynia, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Powst. Włkp. 76, 89-200 Szubin.

Otrzymuje:

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
ul. Powst. Włkp. 76, 89-200 Szubin

Do wiadomości:

1. Burmistrz Kcyni  
ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia
2. a/a

Z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Nakle nad Notecią  
Kierownik Sekcji Nadzoru  
nad Obiektami Komunalnymi

Piotr Nyderek